


PREREZ:

– prehod vodovodne cevi preko obstoječe dovozne poti



CEV POLAGAMO V TEREN S TEMENOM
V GLOBINI MIN. 1,2 m

Opomba:

– izkopan material se odpelje na ustrezno deponijo.

Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti.

Ob vsakršnem odstopanju od načrta je potrebno takoj obvestiti odgovornega projektanta in odgovornega nadzornika in nadaljevati po njunih navodilih. Nobena sprememba ni dovoljena brez soglasja odgovornega projektanta.

Investitor: Mestna občina Velenje Titov trg 1, 3320 Velenje	Objekt / lokacija: Zahodni oporni zid z zunanjo ureditvijo na Gradu Velenje		Projekt. organizacija: GSE REŠITVE, projektiranje, svetovanje in nadzor Jure Goršek s.p. Savinjska cesta 154, 3313 Polzela, Slovenija Tel.: +386 41 212 787 Email: jure.gorsek@gse-resitve.si	
	Id. at. pri IZS:	Podpis:	Del projekta / faza: STROJNE INSTALACIJE INTERNI VODOVODNI PRIKLJUČEK	
Odgovorni vodja projekta: Rok POLES , univ.dipl. inž. arh.	A-1316		Vsečina / naslov risbe: DETAJL POLAGANJA VODOVODNE CEVI PREKO DOVOZNE CESTE	
Odgovorni projektant: Jure GORŠEK , univ. dipl. inž. str.	S-1549	<i>J. Goršek</i>		
Projektant: Jure GORŠEK , univ. dipl. inž. str.	S-1549	<i>J. Goršek</i>	Faza: PZI	Št. načrta: 4-1/2019
Sodelavci:			Izdelano: Junij 2019	Merilo: 1:x
				List številka: S/02