
+4,10
+3,10
-4,48
-4,48
-5,88
obstoječ teren
prezračevalna odprtina jaška
fi 300 mm
5
20
4,28
20
3,00
65
2,95
25
1,79⁵
19
2,35
30
30
38
30
30
65
2,95
25
7,79
9,78
3,80
3,80
3,80
1,40
70
1
18
1,00
70
1
18
1,00
70
1
18
1,00
BITUFLEX 150

- armirni sloj + zaključni fasadni omet
tipa Baumit Startop, 0,80 cm
- XPS 300 plošče, 3,00 cm (λ_{max} = 0,032 W/mK)
- AB xypex stena, 65,00 cm
- HDPE HI membrana tipa Preprufe 160R
- XPS 300 plošče, 18,00 cm (λ_{max} = 0,036 W/mK)
- armirni sloj + zaključni fasadni omet
tipa Baumit Startop, 0,80 cm

- UV obstojna FPO HI membrana tipa Sarnafil TS 77-20,
barva RAL 9016 SR, 2,00 mm
- ločilni sloj tipa Sika S-Felt T-300
- XPS 300 naklonske plošče, 5,00 - xx cm (λ_{max} = 0,036 W/mK)
- PE parna zapora tipa SD100
- AB xypex plošča, 30,00 cm

- rečni prodec 16/32 mm, 5,00 cm
- ločilni sloj geotekstil 300 g/m2
- UV obstojna FPO HI membrana tipa Sarnafil TG 66-20,
barva RAL 9016 SR, 2,00 mm
- ločilni sloj tipa Sika S-Felt T-300
- TI tipa KI SR Hard, 5,00 cm
- TI tipa KI SR Thermal, 10,00 cm
- TI plošče v naklonu tipa SR Top CTF1 - naklon 1,5%, 2,00 - xx cm
- PE parna zapora tipa SD100
- AB strešna plošča, 20,00 cm
- XPS 300 plošče, 5,00 cm (λ_{max} = 0,036 W/mK)
- armirni sloj + zaključni fasadni omet
tipa Baumit Startop, 0,80 cm

- armirni sloj + zaključni fasadni omet
tipa Baumit Startop, 0,80 cm
- XPS 300 plošče, 3,00 cm (λ_{max} = 0,032 W/mK)
- AB xypex stena, 65,00 cm
- HDPE HI membrana tipa Preprufe 160R
- XPS 300 plošče, 18,00 cm (λ_{max} = 0,036 W/mK)
- AB izravnava pilotne stene, 22,00 cm
- AB piloti, fi 80,00 cm

- obrabni sloj liti asfalt (MA 8B 20/30 A3), 3,00 cm
- naklonski podložni beton, 6,00 - 16,00 cm
- drenažni PP filc tipa fibran filter SF32
- XPS 500 L plošče, 8,00 cm (λ_{max} = 0,034 W/mK)
- HI bitumenski trak tipa Galaxy FC 180, 5,00 mm
- samolepilni bitumenski trak tipa Suprema Nova-SK, 3,00 mm
- XPS 500 L plošče, 10,00 cm (λ_{max} = 0,036 W/mK)
- AB xypex plošča, 30,00 cm
- PE parna zapora tipa SD100
- stropne izolacijske dvoslojne plošče iz kamene volne
obložene z 12 mm prekrivnim slojem iz negorljive lesne
volne s posnetimi robovi 45°, utrjene z magnezitom
tipa KI Heraklith Tektalan A2 037/2, 12,50 cm
- finalni oplesk primeren za Heraklit oblogo - bela barva

- finalni oplesk na brušeni AB steni
- AB xypex stena, 65,00 cm
- HDPE HI membrana tipa Preprufe 160R
- XPS 300 plošče, 18,00 cm (λ_{max} = 0,036 W/mK)
- AB izravnava pilotne stene, 22,00 cm
- AB piloti, fi 80,00 cm

- finalni oplesk na brušeni AB steni
- AB stena, 30,00 cm
- TI lamelne plošče iz mineralne volne
tipa KI FKD-N Thermal
(λ = 0,034 W/mK) 18,00 cm
- armirni sloj + zaključni fasadni omet
tipa Baumit Startop 0,80 cm

- antistatični armiran metličen beton, 16,00 cm
- ločilni PP filc tipa fibran filter SF32
- XPS 500 L plošče, 8,00 cm (λ_{max} = 0,034 W/mK)
- HI bitumenski trak tipa Galaxy FC 180, 5,00 mm
- samolepilni bitumenski trak tipa Suprema Nova-SK, 3,00 mm
- XPS 500 naklonske plošče, 5,00 - xx cm (λ_{max} = 0,036 W/mK)
- AB xypex plošča, 30,00 cm
- PE parna zapora tipa SD100
- stropne izolacijske dvoslojne plošče iz kamene volne
obložene z 12 mm prekrivnim slojem iz negorljive lesne
volne s posnetimi robovi 45°, utrjene z magnezitom
tipa KI Heraklith Tektalan A2 037/2, 12,50 cm
- finalni oplesk primeren za Heraklit oblogo - bela barva

- ESD antistatičen kiselino-odporen
epoksi tlak po sistemu STO
- AB xypex temeljna plošča, 70,00 cm
- HDPE HI membrana tipa Preprufe 300R
- TI XPS 500L, 18,00 cm (λ_{max} = 0,035 W/mK)
- tampon, 100,00 cm, zbitost 80 MPa
- geotekstil tipa Polyfelt TS 70
- naravni planum, izravnava ± 2,00 cm



- obrabni sloj liti asfalt (MA 8B 20/30 A3), 3,00 cm
- naklonski podložni beton, 6,00 - 16,00 cm
- drenažni PP filc tipa fibran filter SF32
- XPS 500 L plošče, 8,00 cm (λ_{max} = 0,034 W/mK)
- HI bitumenski trak tipa Galaxy FC 180, 5,00 mm
- samolepilni bitumenski trak tipa Suprema Nova-SK, 3,00 mm
- XPS 500 L plošče, 10,00 cm (λ_{max} = 0,036 W/mK)
- AB xypex plošča, 30,00 cm

- eno komponentni akril premaz za beton tipa Mipa betonacryl ali ekvivalentno
- AB xypex temeljna plošča, 70,00 cm
- HDPE HI membrana tipa Preprufe 300R
- TI XPS 500L, 18,00 cm (λ_{max} = 0,035 W/mK)
- tampon, 100,00 cm, zbitost 80 MPa
- geotekstil tipa Polyfelt TS 70
- naravni planum, izravnava ± 2,00 cm


+3,05
+1,45
0,00 = 388,35
-4,48
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
lepljeno kaljeno steklo 2x10 mm
IPE120
HEA120
RD15
RD15
naklon 11%
48
30
30
89
30
89
30
1,20
30
1,20
30
1,20
30
1,20
30
1,20
30
1,20
30
1,20
30
3,50
3,80
3,80
3,80
3,96⁵
4,13⁵
4,30
4,47
4,63⁵
4,80
4,97
70
1
18
1,00

- obrabni sloj - asfalt AC8 surf B70/100 A3, 3,00 cm
- podložni beton, 7,00 cm
- bitumenski HI trak tipa Izotekt P5 M
- Bitumenska vroča lepilna masa tipa BITU M
- osnovni hladni bitumenski premaz tipa Ibitol
- AB xypex plošča, 30,00 cm
- TI KI FKD - N Thermal (λ = 0,034 W/mK), 20,00 cm
- PE parna zapora tipa SD100
- stropne izolacijske dvoslojne plošče iz kamene volne obložene z 12 mm prekrivnim slojem iz negorljive lesne volne s posnetimi robovi 45°, utrjene z magnezitom tipa KI Heraklith Tektalan A2 037/2, 5,00 cm
- finalni oplesk primeren za Heraklit oblogo - bela barva

- obrabni sloj - asfalt AC8 surf B70/100 A3, 3,00 cm
- podložni beton, 7,00 cm
- bitumenski HI trak tipa Izotekt P5 M
- Bitumenska vroča lepilna masa tipa BITU M
- osnovni hladni bitumenski premaz tipa Ibitol
- AB xypex plošča, 30,00 cm

- armirni sloj + zaključni fasadni omet tipa Baumit Startop, 0,80 cm
- TI lamelne plošče iz mineralne volne tipa KI FKD-N Thermal (λ = 0,034 W/mK) 18,00 cm
- AB xypex stena, 30,00 cm

- eno komponentni akril premaz za beton tipa Mipa betonacryl ali ekvivalentno
- AB xypex temeljna plošča, 70,00 cm
- HDPE HI membrana tipa Preprufe 300R
- TI XPS 500L, 18,00 cm (λ_{max} = 0,035 W/mK)
- tampon, 100,00 cm, zbitost 80 MPa
- geotekstil tipa Polyfelt TS 70
- naravni planum, izravnava ± 2,00 cm


- armirni sloj + zaključni fasadni omet
tipa Baumit Startop, 0,80 cm
- XPS 300 plošče, 3,00 cm (λmax = 0,032 W/mK)
- AB xypex stena, 35,00 cm
- HDPE HI membrana tipa Preprufe 160R
- XPS 300 plošče, 10,00 cm (λmax = 0,035 W/mK)
- armirni sloj + zaključni fasadni omet
tipa Baumit Startop, 0,80 cm
obstoječ teren
parcelna meja
UPN 200
UPN 200
- armirni sloj + zaključni fasadni omet
tipa Baumit Startop, 0,80 cm
- XPS 300 plošče, 3,00 cm (λmax = 0,032 W/mK)
- AB xypex stena, 35,00 cm
- HDPE HI membrana tipa Preprufe 160R
- XPS 300 plošče, 15,00 cm (λmax = 0,035 W/mK)
- opažna plošča, 2,70 cm
- jeklene zagatnice
pasivno sidro
IBO sidro R38-500
- armirni sloj + zaključni fasadni omet
tipa Baumit Startop, 0,80 cm
- TI lamelne plošče iz mineralne volne
tipa KI FKD-N Thermal
(λ = 0,034 W/mK) 10,00 cm
- AB xypex stena, 35,00 cm
- HDPE HI membrana tipa Preprufe 160R
- XPS 300 plošče, 15,00 cm (λmax = 0,035 W/mK)
- opažna plošča, 2,70 cm
- jeklene zagatnice
70
1
18
1,00

PREREZ E - E
MERILO 1 : 50

ADESCO, družba za energetske in IT rešitve, d.o.o.

Investitor:	**MESTNA OBČINA VELENJE** **Titov trg 1** **3320 Velenje**		
Objekt:	**TecHUB i4.0** **Industrijska cona Stara vas** **Velenje**		
Vsebina:	**Prerez E - E**		
Projekt:	**PZI**	Sestavni del:	**GRAFIČNI PRIKAZI**
Št.projekta:	**34/2022**		
Št.načrta:	**A-34/2022**	Št.lista:	**A - 13**
Merilo:	**1:50**	Datum:	**april 2024**
Vodja projekta:		**Rok ŽEVART,** **univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367**	
Pooblaščeni arhitekt:		**Rok ŽEVART,** **univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367**	
Projektiral:		**Rok ŽEVART,** **univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367**	
Pregledal:			