






vrata PV6	dim (cm) 140/218	kom: 1L
EN179		<ul style="list-style-type: none">- okvir in krilo: ALU okvir brez prekinjenega toplotnega mostu tipa Schueco 50.NI ali ekvivalentno, barva bela mat, zastekljeno vratno krilo, svetla širina min. 95 cm in fiksna osvetloba- zasteklitev: dvoslojno steklo, izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost polja, varnostna VSG zasteklitev (PVB folija 0,76 mm) obeh stekel- odpiranje: enokrilno, fiksno- okovje: kvalitetno ojačano za enokrilna vrata, trojna skrita nasadila tipa Tectus, magnetni zatič- oprema: vratni odbojnik, alu kljuka tipa Hoppe Duraplus Dallas z rozeto ali ekvivalentno, mehanizem za odpiranje v sili - kljuka, ki z eno potezo vrata odklene in odpre - EN 179, požarna elektrificirana cilindrična ključavnica, odpiranje preko NFC čitalca, integrirano samozapiralo tipa Geze Boxer oznaka vrat - nalepka po predlogi naročnika- opombe: podane dimenzije gradbene odprtine, vse mere preveriti na objektu, brez višinske razlike v tlaku, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material,

vrata PPV2	dim (cm) 140/218	kom: 1L
EI60-C3 EN179		<ul style="list-style-type: none">- okvir in krilo: ALU okvir brez prekinjenega toplotnega mostu, barva bela mat, zastekljeno vratno krilo, svetla širina min. 95 cm in fiksna osvetloba požarna odpornost EI60-C, npr. Schueco ADS 80 FR60- zasteklitev: enoslojno požarno steklo, izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost polja, varnostna VSG zasteklitev (PVB folija 0,76 mm)- odpiranje: enokrilno, fiksno- okovje: kvalitetno ojačano za enokrilna vrata, trojna cilindrična nasadila, magnetni zatič- oprema: vratni odbojnik, alu kljuka tipa Hoppe Duraplus Dallas z rozeto ali ekvivalentno, mehanizem za odpiranje v sili - kljuka, ki z eno potezo vrata odklene in odpre - EN 179, požarna elektrificirana cilindrična ključavnica, odpiranje preko NFC čitalca, integrirano samozapiralo tipa Geze Boxer oznaka vrat - nalepka po predlogi naročnika- opombe: podane dimenzije gradbene odprtine, vse mere preveriti na objektu, brez višinske razlike v tlaku, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material,

vrata PSV2	dim (cm) 50/210	kom: 1D
		<ul style="list-style-type: none">- okvir in krilo: minimalni ALU okvir, barva bela mat, polno vratno krilo, z izolativno sredico tipa Iverokal in finalno obdelavo s HPL HGP oblogo, debeline min. 1,20 mm, barva bela mat po barvni karti proizvajalca, določi projektan t- zasteklitev: /- odpiranje: enokrilno- okovje: kvalitetno ojačano za enokrilna vrata, trojna skrita nasadila tipa Tectus- oprema: vratni odbojnik, alu kljuka tipa Hoppe Duraplus Dallas z rozeto ali ekvivalentno, varnostna cilindrična ključavnica, sistemski ključ, oznaka vrat - nalepka po predlogi naročnika- opombe: podane svetle odprtine, vse mere preveriti na objektu, gradbene odpritne vrat uskladiti z glavnim izvajalcem, brez višinske razlike praga, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material

vrata PV7	dim (cm) 200/250	kom: 1
		<ul style="list-style-type: none">- okvir in krilo: kovinski okvir s prekinjenim toplotnim mostom, barva bela mat, polno vratno krilo, s termo izolativno sredico in finalno kovinsko oblogo, barva bela mat po barvni karti proizvajalca, določi projektant- zasteklitev: /- odpiranje: dvokrilno, s prednostnim odpiranjem enega krila, sinhronizirano zapiranje- okovje: kvalitetno ojačano za dvokrilna vrata, trojna skrita nasadila tipa Tectus, magnetni zatič- oprema: vratni odbojnik, alu kljuka tipa Hoppe Duraplus Dallas z rozeto ali ekvivalentno, integrirano samozapiralo tipa GEZE Boxer z blokerjem zapiranja varnostna cilindrična ključavnica, sistemski ključ, oznaka vrat - nalepka po predlogi naročnika- opombe: podane svetle odprtine, vse mere preveriti na objektu, gradbene odpritne vrat uskladiti z glavnim izvajalcem, brez višinske razlike praga, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material

vrata PV8	dim (cm) 320/300	kom: 1
		<ul style="list-style-type: none">- okvir in krilo: minimalni kovinski okvir brez prekinjenega toplotnega mostu, barva bela mat, zamreženo vratno krilo, ekspanzirana pločevina - min. 60% prepustnost, bela barva fiksna zamrežena osvetloba in nadsvetloba ekspanzirana pločevina - min. 60% prepustnost, bela barva- zasteklitev: /- odpiranje: dvokrilno, s prednostnim odpiranjem enega krila, fiksno- okovje: kvalitetno ojačano za dvokrilna vrata, trojna cilindrična nasadila- oprema: vratni odbojnik, alu kljuka tipa Hoppe Duraplus Dallas z rozeto ali ekvivalentno, varnostna cilindrična ključavnica oznaka vrat - nalepka po predlogi naročnika- opombe: podane dimenzije gradbene odprtine, vse mere preveriti na objektu, brez višinske razlike v tlaku, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material,

SHEMA VRAT 7 - PRITLIČJE MERILO 1 : 100



VSA VRATA JE POTREBNO OPREMITI Z USTREZNIMI OZNAČEVALNIMI NAPISI OZ. PIKTOGRAMI, SKLADNO Z NAVODILI UPORABNIKA

VSI ELEMENTI STAVBNEGA POHIŠTVA Z VARNOSTNIMI CILINDRIČNIMI KLJUČAVNICAMI MORAJO BITI OPREMLJENI S SISTEMSKIMI KLJUČI. PRED NAROČILOM IN DOBAVO ELEMENTOV JE POTREBNO S STRANI IZVAJALCA OZIROMA DOBAVITELJA PREDLOŽITI NAČRT SISTEMSKIH KLJUČEV, KI GA POTRDI NADZOR IN NAROČNIK.

VSE MERE NUJNO PREVERITI NA TERENU
POTREBNO GRADBENO ODPRTINO USKLADITI
Z IZBRANIM DOBAVITELJEM VRAT



ADESCO, družba za energetske in IT rešitve, d.o.o.

Investitor:	MESTNA OBČINA VELENJE Titov trg 1 3320 Velenje		
Objekt:	TecHUB i4.0 Industrijska cona Stara vas Velenje		
Vsebina:	Shema vrat 7 - pritličje		
Projekt:	PZI	Sestavni del: GRAFIČNI PRIKAZI	
Št.projekta:	34/2022		
Št.načrta:	A-34/2022	Št.lista:	A - 55
Merilo:	1:50	Datum:	april 2024
Vodja projekta:	Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367		
Pooblaščen arhitekt:	Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367		
Projektiral:	Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367		
Pregledal:			