






vrata MPV1	dim (cm) 160/240	kom: 2 (1L 1D)
EI60-C3 EN179		<ul style="list-style-type: none"><li>- okvir in krilo: ALU okvir brez prekinjenega toplotnega mostu, barva bela mat, zastekljeno vratno krilo, svetla širina min. 95 cm in fiksna obsvetloba požarna odpornost EI60-C, npr. Schueco ADS 80 FR 60</li><li>- zasteklitev: dvoslojno požarno steklo, izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost polja, varnostna VSG zasteklitev obeh stekel ( PVB folija 0,76 mm)</li><li>- odpiranje: enokrilno, fiksno</li><li>- okovje: kvalitetno ojačano za enkrilna vrata, trojna cilindrična nasadila, magnetni zatič</li><li>- oprema: vratni odbojnik, alu kljuka tipa Hoppe Duraplust Dallas z rozeto ali ekvivalentno, mehanizem za odpiranje v sili - kljuka, ki z eno potezo vrata odklene in odpre - EN 179, <b>požarna</b> elektrificirana cilindrična ključavnica, odpiranje preko NFC čitalca, integrirano samozapiralo tipa Geze Boxer oznaka vrat - nalepka po predlogi naročnika</li><li>- opombe: podane dimenzije gradbene odprtine, vse mere preveriti na objektu, brez višinske razlike v tlaku, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material, vključno z jekleno podkonstrukcijo za vpetje elementa v stropno ploščo in zapiranje podkonstrukcije z mavčno kartonskimi ploščami in polnilo iz mineralne volne</li></ul>

vrata MPV2	dim (cm) 150/240	kom: 4 (2L 2D)
EI60-C3 EN179		<ul style="list-style-type: none"><li>- okvir in krilo: ALU okvir brez prekinjenega toplotnega mostu, barva bela mat, zastekljeno vratno krilo, svetla širina min. 95 cm in fiksna obsvetloba požarna odpornost EI60-C, npr. Schueco ADS 80 FR 60</li><li>- zasteklitev: dvoslojno požarno steklo, izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost polja, varnostna VSG zasteklitev obeh stekel ( PVB folija 0,76 mm)</li><li>- odpiranje: enokrilno, fiksno</li><li>- okovje: kvalitetno ojačano za enkrilna vrata, trojna cilindrična nasadila, magnetni zatič</li><li>- oprema: vratni odbojnik, alu kljuka tipa Hoppe Duraplust Dallas z rozeto ali ekvivalentno, mehanizem za odpiranje v sili - kljuka, ki z eno potezo vrata odklene in odpre - EN 179, <b>požarna</b> elektrificirana cilindrična ključavnica, odpiranje preko NFC čitalca, integrirano samozapiralo tipa Geze Boxer oznaka vrat - nalepka po predlogi naročnika</li><li>- opombe: podane dimenzije gradbene odprtine, vse mere preveriti na objektu, brez višinske razlike v tlaku, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material, vključno z jekleno podkonstrukcijo za vpetje elementa v stropno ploščo in zapiranje podkonstrukcije z mavčno kartonskimi ploščami in polnilo iz mineralne volne</li></ul>

vrata MPV3	dim (cm) 150/240	kom: 1L
EI60-C3 EN179		<ul style="list-style-type: none"><li>- okvir in krilo: ALU okvir s prekinjenim toplotnim mostom, barva bela mat, zastekljeno vratno krilo, svetla širina min. 95 cm in fiksna obsvetloba požarna odpornost EI60-C, npr. Schueco ADS 80 FR 60</li><li>- zasteklitev: troslojno izolativno požarno steklo (U<sub>gmax</sub>=0,50 W/m²K, g&gt;0,50, Ψ<sub>max</sub> 0,040 W/mK), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost polja, varnostna VSG zasteklitev obeh stekel ( PVB folija 0,76 mm)</li><li>- odpiranje: enokrilno, fiksno</li><li>- okovje: kvalitetno ojačano za enkrilna vrata, trojna cilindrična nasadila, magnetni zatič</li><li>- oprema: vratni odbojnik, alu vertikalni ročaj zunaj l=180 cm, znotraj kljuka tipa Hoppe Duraplust Dallas z rozeto ali ekvivalentno, mehanizem za odpiranje v sili - kljuka, ki z eno potezo vrata odklene in odpre - EN 179, <b>požarna</b> elektrificirana cilindrična ključavnica, odpiranje preko NFC čitalca, integrirano samozapiralo tipa Geze Boxer oznaka vrat - nalepka po predlogi naročnika</li><li>- opombe: podane dimenzije gradbene odprtine, vse mere preveriti na objektu, brez višinske razlike v tlaku, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material,</li></ul>

vrata MPV4	dim (cm) 150/240	kom: 1L
EI60-C3 EN179		<ul style="list-style-type: none"><li>- okvir in krilo: ALU okvir brez prekinjenega toplotnega mostu, barva bela mat, zastekljeno vratno krilo, svetla širina min. 95 cm in fiksna obsvetloba požarna odpornost EI60-C, npr. Schueco ADS 80 FR 60</li><li>- zasteklitev: dvoslojno požarno steklo, izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost polja, varnostna VSG zasteklitev obeh stekel ( PVB folija 0,76 mm)</li><li>- odpiranje: enokrilno, fiksno</li><li>- okovje: kvalitetno ojačano za enkrilna vrata, trojna cilindrična nasadila, magnetni zatič</li><li>- oprema: vratni odbojnik, alu kljuka tipa Hoppe Duraplust Dallas z rozeto ali ekvivalentno, mehanizem za odpiranje v sili - kljuka, ki z eno potezo vrata odklene in odpre - EN 179, varnostna cilindrična ključavnica, integrirano samozapiralo tipa Geze Boxer oznaka vrat - nalepka po predlogi naročnika</li><li>- opombe: podane dimenzije gradbene odprtine, vse mere preveriti na objektu, brez višinske razlike v tlaku, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material,</li></ul>

vrata MPV5	dim (cm) 81/210	kom: 1D
EI60-C3		<ul style="list-style-type: none"><li>- okvir in krilo: kovinski objemni okvir, barva bela mat, polno vratno krilo, z izolativno sredico tipa Iverokal in finalno obdelavo s HPL HGP oblogo, debeline min. 1,20 mm, barva bela mat po barvni karti proizvajalca, določi projektan t požarna odpornost EI60-C3</li><li>- zasteklitev: /</li><li>- odpiranje: enokrilno</li><li>- okovje: kvalitetno ojačano za enokrilna vrata, trojna skrita nasadila tipa Tectus, magnetni zatič</li><li>- oprema: vratni odbojnik, alu kljuka tipa Hoppe Duraplust Dallas z rozeto ali ekvivalentno, varnostna cilindrična ključavnica, sistemski ključ, oznaka vrat - nalepka po predlogi naročnika</li><li>- opombe: podane svetle odprtine, vse mere preveriti na objektu, gradbene odprtne vrat uskladiti z glavnim izvajalcem, brez višinske razlike praga, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material</li></ul>

# HEMA VRAT 8 - MEDETAŽA


## MERILO 1 : 100



VSA VRATA JE POTREBNO OPREMITI Z USTREZNIMI OZNAČEVALNIMI NAPISI OZ. PIKTOGRAMI, SKLADNO Z NAVODILI UPORABNIKA

VSI ELEMENTI STAVBNEGA POHIŠTVA Z VARNOSTNIMI CILINDRIČNIMI KLJUČAVNICAMI MORAJO BITI OPREMLJENI S SISTEMSKIMI KLJUČI. PRED NAROČILOM IN DOBAVO ELEMENTOV JE POTREBNO S STRANI IZVAJALCA OZIROMA DOBAVITELJA PREDLOŽITI NAČRT SISTEMSKIH KLJUČEV, KI GA POTRDI NADZOR IN NAROČNIK.

VSE MERE NUJNO PREVERITI NA TERENU  
POTREBNO GRADBENO ODPRTINO USKLADITI  
Z IZBRANIM DOBAVITELJEM VRAT

 ADESCO, družba za energetske in IT rešitve, d.o.o.		
Investitor:	MESTNA OBČINA VELENJE Titov trg 1 3320 Velenje	
Objekt:	TecHUB i4.0 Industrijska cona Stara vas Velenje	
Vsebina:	Shema vrat 8 - medetaža	
Projekt:	PZI	Sestavni del:
Št.projekta:	34/2022	GRAFIČNI PRIKAZI
Št.načrta:	A-34/2022	Št.lista: A - 56
Merilo:	1:50	Datum: april 2024
Vodja projekta:	Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367	
Pooblaščeni arhitekt:	Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367	
Projektiral:	Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367	
Pregledal:		