Kabelska kanalizacija in kablovoda za odjemni mesti
Tehnološki inkubator in Kemijski inštitut nista premet tega projekta!!

1,66 m

R_1

Izvod drenaže se spelje v razlijte po travniku

513/7

J1

SAVA 2

Pohodne betonske plošče

4,89 m

9,7 m

3,11 m

Prikaz parcele za odkup
oz. pridobitev stavbne pravice

PMO

KJ

asfaltna cesta

19,98 m

P. tlakovci

Legenda

- prenapetostni odvodniki s skupno ozemljitvijo
- predvideni SN kablovod 20 kV, 3 × NA2XS(F)2Y 1 × 150/25 mm^2
- obstoječ NNO - zemeljski kabel
- opustitev obstoječega NN - izvoda (DBSS-SOVIČ)
- nova kabelska kanalizacija, zaščita kablovoda, PVC cev
- obstoječa kabelska kanalizacija !!ni gradbenih del!!
- predvideni novi jašek EKJ
- obstoječi kabelski jaški
- predvidena TP Velenje Inkubator
- 574 — parcela na kateri je predvidena gradnja
- 1,34 m — kotiran odmik od parcelne meje
- 1,34 m — kotiran odmik od prometnic

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

ELEKTRO CELJE, d.d.
Vrunčeva 2a, 3000 Celje

Naziv gradnje:
TP Velenje Inkubator in električni vodi

Investitor:
Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje

Vsebina/naslov risbe:
Situacija postavitve transformatorske postaje

	Ime in priimek:	Id. št.:	Podpis:
Pooblaščeni inženir:	mag. T. Sotlar, u.d.i.e.	E-1511	
Izdelal:	G. Arzenšek, u.d.i.e.		
Kontroliral:			

Merilo: 1:100 Datum: september 2024

Vrsta načrta:
Načrt s področja elektrotehnike

Vrsta projekta:	Št. načrta:	Risba št.:	St./od st.:
DNZO	117/24-E	4	1/1

PREPOVEDANO JE NEPOOBLAŠČENO KOPIRANJE IN UPORABA PROJEKTA BREZ DOVOLJENJA PROJEKTANTA