

Objekt TechHUB i4.0 in Kemijski inštitut

Kabelska kanalizacija in kablovod za odjemna mesta
TechHUB in Kemijski inštitut nista premet tega
projekta!!

merilno mesto 1 Tehnološki inkubator - 498 kW
v NN prostoru TP je NN plošča (merilni blok) z meritvami za objekt

merilno mesto 2 Kemijski inštitut - 173 kW
v NN prostoru TP je NN plošča (merilni blok) z meritvami za objekt

Za projekt NN priključka
ni gradbenih del

TP Velenje Inkubator - ni predmet projekta!!

Točka priključitve (merilni mesti) za novi odjemni
mesti bo v TP Velenje Inkubator

obstoječa PMO - (DBSS-SOVIČ)

Legenda

- predvideno območje gradnje
- parcela na kateri sta predvideni odjemni mesti
- predvideni merilni mesti

Legenda po projektu "TP Velenje Inkubator in el. vodi" št. 117/24 - ni predmet projekta

- predvideni SN kablovod 20 kV, 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 mm²
- obstoječ NNO - zemeljski kabel
- nova kabelska kanalizacija, zaščita kablovoda, PVC cev
- obstoječa kabelska kanalizacija !!ni gradbenih del!!
- predvideni novi jašek EKJ in obstoječi kabelski jaški
- TP Velenje Inkubator
- prenapetostni odvodniki s skupno ozemljitvijo

Legenda po projektu za objekt "TechHUB i4.0 - ADESCO, družba za energetske in IT storitve, d.o.o." št. 34/2022 - ni predmet projekta

- nova kabelska kanalizacija za objekt Techhub in Kamijski inštitut
ter kablovod - ni predmet projekta!!

OPOMBA: Pred izgradnjo nizkonapetostnega priključka je
potrebno v celoti izvesti projekt št. 117/24 »TP Velenje Inkubator
in električni vodi«, katerega investitor je Elektro Celje, d.d..
Pred izvedbo omenjenega objekta priključitev na
elektrodistribucijsko omrežje ni možna.

k.o. 964 Velenje

| | | | |
|---------------------|--|--|----------------|
| Sprememba: | Opis spremembe: | Datum: | Podpis: |
| | ELEKTRO CELJE, d.d. Vruncева 2a, 3000 Celje | Naziv gradnje: NN priključek za objekt TechHUB i4.0 | |
| Investitor: | Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje | Vsebina/naslov risbe: Katastrska situacija | |
| Pooblaščen inženir: | mag. T. Sotlar, u.d.i.e. | Id. št.: | Podpis: |
| Izdela: | G. Arzenšek, u.d.i.e. | | |
| Kontroliral: | | | |
| Merilo: | 1:250 | Datum: | september 2024 |
| | | Vrsta projekta: | št. načrta: |
| | | PZI | 118/24-E |
| | | Risba št.: | St./od št.: |
| | | 1 | 1/1 |