



**MNENJE  
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA**

naziv mnenja

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU LIPA-ZAHOD

<b>MNENJEDAJALEC</b>	
navedba mnenjedajalca	T-2 d.o.o.
naslov	Verovškova 64 a, 1000 Ljubljana
št. mnenja	391/2025
datum	3.4.2025
predpis oz. podlaga za mnenje	
postopek vodil	Primož Zver
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	mag. Jože Zrimšek
podpis	

T-2 d.o.o.  
Verovškova ul. 64a  
1000 Ljubljana

**INVESTITOR**

INVESTITOR 1 Mestna občina Velenje

ime in priimek ali naziv  
družbe Titov trg 1, 3320 Velenje

naslov ali poslovni naslov  
družbe

INVESTITOR 2

ime in priimek ali naziv  
družbe

naslov ali poslovni naslov  
družbe

INVESTITOR 3

ime in priimek ali naziv  
družbe

naslov ali poslovni naslov  
družbe

**POOBlašČENEC**

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali  
naziv družbe Projektivni biro Velenje d. d.

naslov ali poslovni  
naslov družbe Prešernova cesta 8, 3320 Velenje

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU LIPA-ZAHOD
	SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU LIPA-ZAHOD

kratek opis gradnje

PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	6760
datum izdelave	februar 2025
projektant (naziv družbe)	Projektivni biro Velenje d. d.
vrsta gradnje	IZHODIŠČA

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE (PVO)	
podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje	
številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE	
	Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
<input checked="" type="radio"/>	JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca
<input type="radio"/>	NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA	
pogoji za PZI	Da
pogoji za izvajanje gradnje	Da
pogoji za uporabo objekta	Da

OBRAZLOŽITEV MNENJA	
obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	Pozitivno mnenje je izdano k SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU LIPA-ZAHOD.

## OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja  
(strokovna in pravna utemeljitev)

Na območju predvidene gradnje poteka obstoječe TK omrežje podjetja T-2 d.o.o. na katerega je možno priključiti predvideni objekt. Obstoječe TK omrežje je potrebno med samo gradnjo ustrezno zaščititi. Za informacije o možnostih - priključitve in poteku TK -omrežja se obrnite na: **Simon Bračun (041/605-362)**.

Investitor mora pisno sporočiti, da začenja z gradnjo oz. izvajanjem del in sicer najmanj 15 dni pred pričetkom del, na **T-2 d.o.o., Verovškova 64a, 1000 Ljubljana**.

Pred pričetkom del mora investitor ali izvajalec del pisno naročiti zakoličbo obstoječega optičnega omrežja in nadzor nad gradnjo pri **Gratel d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj**, kontakt: **Simon Bračun (041/605-362)**.

Križanje vodov z optičnimi vodi T-2 d.o.o. se jih v projektu izognite. Stroški bremenijo investitorja. Izkop v neposredni bližini telekomunikacijskega omrežja je potrebno izvajati ročno in pod nadzorom predstavnika podjetja Gratel.

Križanje komunalnih vodov z obstoječo traso optične kanalizacije je potrebno izvesti pod nadzorom predstavnika podjetja **Gratel d.o.o.**

Vsako poškodbo optičnega omrežja je potrebno takoj javiti na tel: **064/064-064 ali 064/111-310**.

Mnenje velja dve leti od dneva izdaje.

☐

obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag za odločitev je v prilogi

## PRILOGA

☐

Obrazložitev odločitve