



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

T: 01 471 33 22

F: 01 431 81 17

E: gp.dgZR@urszr.si

www.sos112.si

Številka: 350-43/2025-7 - DGZR

Datum: 14. 11. 2025

Na podlagi vloge Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, ki jo po pooblastilu zastopa Projektivni biro Velenje, Prešernova cesta 8, Velenje (v nadaljevanju vlagatelj), z dne 29. 10. 2025, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na podlagi 121. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25-odl. US in 75/25) ter na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg, 117/22 in 57/25) in 8. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22) naslednje

MNENJE

k osnutku sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Lipa - zahod

Vlagatelj je z vlogo, dne 29. 10. 2025, pozval Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu poda mnenje k osnutku sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Lipa - zahod. Vlagatelj je do gradiva omogočil elektronski dostop prek spletnega strežnika.

Skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07, 61/17 – ZUreP-2, 199/21 – ZUreP-3) morajo biti v občinskem podrobnem prostorskem načrtu določeni ukrepi in rešitve za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.

Po pregledu posredovanega gradiva (osnutka sprememb in dopolnitev odloka) ugotavljamo, da so bile delno upoštevane usmeritve za izdelavo Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Lipa Zahod, številka 350-43/2025-3-DGZR z dne 2. 4. 2025 (v nadaljevanju: usmeritve), ki jih je izdalo Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje. Tekstualni del sprememb in dopolnitev odloka je treba dopolniti z vsebino, ki se nanaša na zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom in sicer:

- drugi odstavek 34. člena dopolniti z rešitvami za zagotovitev dostopov in delovnih površin za intervencijska vozila ob objektih;
- peti odstavek 34. člena pravilno zapisati, kot sledi, »Sončne elektrarne in druge naprave, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov, se lahko v skladu s predpisi o energetske infrastrukturi montira ali vgradi na objekte po predhodni strokovni presoji, s katero se dokaže, da se zaradi take energetske naprave požarna varnost objekta ne bo zmanjšala.«;
- opredeliti zahtevo iz tretje alineje usmeritev in sicer, »opredeliti je treba za katere objekte je potrebna ojačitev prve plošče oziroma za katere objekte je potrebna gradnja zaklonišč (64. in 68. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg in 117/22) in Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96, 54/15). Na ureditvenih območjih mest in drugih naselij z več kot 10.000 prebivalci se v objektih določenimi s predpisi gradijo zaklonišča osnovne zaščite. V vseh novih objektih pa je potrebna ojačitev prve plošče.

Pripravila:
Ingrid Pavletič Bordon
podsekretarka

Leon Behin
sekretar
generalni direktor

Poslano:

- Projektivni biro Velenje, Prešernova cesta 8, Velenje, po e-pošti: info@pb-velenje.si