GP1

GP2

GP3

1

2

3

Centralni razsmernik
2800 kVA

Centralni razsmernik
2800 kVA

Zajem in povratek
vira toplote

Predizolirane cevi
položene v zemljo

Črpališče vira toplote
9x9m, h= 5,5m

Plošča za pralnik
amoniaka 5.x 9 m

SE na strehi objekta
203 kWp

Tehnološki objekt
50x30 m, h = 11,5 m

Asfaltiran dovoz s
parkirnimi mesti

Jekleni hranilnik toplote
d=15 m, h = 19,0 m

Dostop do območja
iz LC 450191
Klasirnica-Jezero

LEGENDA:

- Parcelne meje
- Gradbena parcela (GP1, GP2 in GP3)
- Predvideni objekti toplotne črpalke z zalogovnikom in črpališče
- Utrjene površine in dostop iz LC450191
- Predvideni fotonapetostni moduli sončne elektrarne Velenje
- Centralni razsmerniki
- Predvideno območje SE Velenje
- Panelna ograja višine 2 m
- Podzemni cevovodi DN600 za zajem jezerske vode
- Vodna telesa
- Pridobivalni prostor Premogovnika Velenje d.o.o. - Rudarska knjiga
- Erozija - Občajni zaščitni ukrepi (celotno območje)
- EPO - Velenjsko - Konjiško hribovje (ID11500)
- Vodna zemljišča
- Priobalni pas - 5 m
- Priobalni pas - 15 m
- Območje razreda preostale poplavne nevarnosti
- Območje razreda majhne poplavne nevarnosti
- Območje razreda srednje poplavne nevarnosti

N

GEODETSKE PODLAGE:
- Geodetski načrt, izdelovalec: Geodetski načrt št. 205524, GEOS s.p., december 2024

Pobudnik: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje	Pripravljalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
Investitor: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje	Prostorska ureditev: Sončna elektrarna v kombinaciji s sistemom visokotemperaturnih toplotnih črpalk za proizvodnjo toplote
Izdelovalec: HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor	Vrsta dokumentacije: SD URN za področje sanacije ugreznin s pepelom, žlindro in produkti razžveplanja
Ime in priimek: (podpis)	ID št.: Faza projekta: pobuda
Odgovorni projektant, nadzornik: Asenka Savar Kerčmar, univ dipl.geog.	IPPN 2194 Vrstna dokumentacije: Varovana, varstvena in ogrožena območja ter vodna zemljišča in poplave
Sodelavec: Nataša Rak, univ dipl.inž.kr.arh.	PKA PPN 1827
Sodelavec: Špela Oselin, mag.prost.načrt.	ID št. akta: xxxx Številka projekta: 9304/2025
Sodelavec: Šalo Jodl, inž. tog.	Številka načrta: 4. Stran/št.strani: 1/1
Datum izdelave: november 2025 Merilo: 1:1000	Identifikacijska oznaka: H I 0 0 7 2 - 0 P 0 0 0 1 Spr.: -