



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE

Mariborska c. 86, 3000 Celje

T: 03 428 88 00

E: gp.drsv-ce@gov.si

www.drsv.gov.si

Številka: 35500-167/2023-2

Datum: 27.02.2023

Datoteka: Arhena_UN Šalek-Velenje_Poizvedba.doc

ARHENA d.o.o.
Šaleška cesta 2a
3320 Velenje

ZADEVA: Poizvedba o stališčih DRSV k zasnovi spremembe UN Šalek - Velenje

Spoštovani!

Prejeli smo vaš dopis - poizvedbo, v kateri nas prosite za stališče k spremembi UN Šalek v MO Velenje – k novi zasnovi okvirnih umestitev objektov in ureditev v prostor na levem bregu reke Pake v Šaleku v Velenju. Sprememba UN se nanaša na gradnjo objektov manjših vila blokov s skupno garažo ter dostopom do območja preko novopredvidenega mostu čez reko Pako, namesto prvotno predvidene gradnje 4 enodružinskih hiš. Sprememba je razvidna iz dopisu priložene situacije in prereza okvirne umestitve.

V zadevi prvotne zasnove umestitev v obravnavani prostor so bile k osnutku sprememb in dopolnitev odloka o UN Šalek že podane smernice DRSV št. 35501-624/2016-2 (MOP DRSV, Sektor območja Savinje). V njih so bili podani pogoji s področja upravljanja voda glede umestitve gradenj in ureditev v obravnavani prostor.

Že podani pogoji glede gradenj in ureditev so merodajni tudi pri umestitvi posredovanih novih sprememb gradenj in ureditev v prostor – jih je upoštevati in izpolnjevati tudi v zasnovi novih sprememb UN.

Kot je razvidno iz prilog posredovanega dopisa, so objekti vila blokov in pripadajoča zunanja ureditev ob objektih ustrezno odmaknjeni od zunanje meje vodnega zemljišča reke Pake s parc. št. 3608/17, k.o. Velenje (15 in več metrov). Nova pešpot in kolesarska steza v priobalnem pasu med Pako in vila bloki (znotraj 15 metrov) pa so v odmiku 4 do 5 metrov od vodnega zemljišča dopustni, v kolikor so načrtovani kot objekti in ureditve javne infrastrukture območja. Enako so kot javna gospodarska infrastruktura in priključki nanjo dopustni tudi novopredvideni most čez Pako z dovozom do objektov, komunalni in drugi vodi, ne pa morebitna ograja ob vodotoku.

Pri umestitvi predvidenih gradenj in ureditev v prostor je upoštevati prisotno poplavno ogroženost obravnavanega območja oziroma poplavno Uredbo. Poplavna ogroženost z razredi poplavne nevarnosti so razvidni iz spletne aplikacije DRSV Atlas voda. Po Atlasu voda se obravnavano območje predvidene zazidave UN Šalek nahaja večinoma v razredu preostale poplavne nevarnosti (Pp), kar pomeni, da je poplavno ogroženo pri Q500 ali več visokih vodah Pake. Pri načrtovanju je določiti poplavno varno koto tal pritličenja predvidenih objektov. Ob Q100 letnih visokih vodah ostajajo le-te večinoma znotraj reguliranega korita vodotoka. Objekte in zemljišča poplavlja ob in dolvodno lokacije novopredvidenega mostu.

Novi most je načrtovati ob ustreznem varnostnem nadvišanju in brez vmesnih podpor, obrežni mostni podpori pa morata biti locirani izven visokovodnega Q100 pretočnega profila reke Pake. V zadevi umestitve novega mostu čez Pako je upoštevati, da bo potrebno za poseg premostitvenega objekta na vodno zemljišče vodotoka (parc. št. 3608/17, k.o. Velenje), ki je v lastništvu Republike Slovenije in v upravljanju DRSV, pridobiti ustrezno stavbno pravico.

Molrebitni komunalni vodi oziroma komunalni priključki (vodovod, elektrika, telekomunikacije ...) za obravnavano območje morajo potekati v premostitveni konstrukciji mostu ali na dolvodni strani mostu, ustrezno pritrjeni nad spodnjim robom premostitvene konstrukcije (da ne ovirajo pretoka visokih voda).

V primeru križanja reke Pake s komunalnimi vodi in morebitne ureditve iztokov padavinske kanalizacije v vodotok – posegom na vodno zemljišče Pake, ki je v lastništvu Republike Slovenije in v upravljanju DRSV, bo pridobiti ustrezne služnosti.

Lepo pozdravljeni!

Pripravil:
Borut Šalej
Višji svetovalec I



Nataša Kovač
Vodja sektorja območja Savinje

