



Velenje, 23. 11. 2017
Štev JN.: JN-1029/2017

Zadeva: odgovori na vprašanja JN009623/2017 – Portal javnih naročil (NAKUP IN POSTAVITEV SKLADIŠČNEGA ŠOTORA DIMENZIJE 15,00 x 20,00/4,40m)

Vprašanje št. 1, oddano: 22. 11. 2017, 23:48

Spoštovani, spremenili ste tehnični dokumentacijo in ni nikjer več zahtevana snežna obremenitev. Bo to v redu, da naročate šotor brez določene snežne obremenitve. Kakšna so dovoljena odstopanja od dimenzij šotora?

Odgovor na vprašanje št. 1

Skladno s spremenjeno razpisno dokumentacijo so dimenzije določene v rangi in sicer: širina najmanj 15,00 m in največ 17,00 m ter dolžina najmanj 20,00 m in največ 22,00 m; višina šotora pa je ostala nespremenjena 4,40 m.

Vprašanje št. 2, oddano: 23. 11. 2017, 10:10

Spoštovani, v odgovoru navajate:

"Skladiščni šotor spada skladno z veljavnim Zakonom o graditvi objektov med enostavne objekte, in sicer gre za proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, če je povezan s tlemi in ni namenjen prebivanju. Pri javnem naročilu skladiščnega šotora, tako ni potrebno upoštevati Eurokoda."

Pravilno ste ugotovili, da gre za enostaven objekt v skladu z veljavnim zakonom, ki je dan na trg kot prefabrikat. Vendar napačno navajate, da ni potrebno upoštevati Eurokoda. Enostaven objekt mora biti izdelan v skladu z naslednjimi standardi in predpisi:

- Skladno s standardom UNI EN 13782:2006.
- Skladno z Zakonom o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Uradni list RS, št.52/2000. 110/2002.82/2013).
- Skladno z Odredbo o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 103/2011).
- Skladno z Pravilnikom o potrjevanju skladnosti in označevanju gradbenih proizvodov (Uradni list RS, št. 54/2001).
- Skladno z Pravilnikom o bistvenih zahtevah za gradbene objekte, ki jih je treba upoštevati pri določitvi lastnosti gradbenih proizvodov (Uradni list RS, št. 9/2001).
- Skladno z Pravilnikom o požarni klasifikaciji gradbenih proizvodov (Uradni list RS, št. 77/2003).
- Skladno z Seznamom smernic za evropska tehnična soglasja za gradbene proizvode (Uradni list RS, št. 67/2004).
- Skladno z Pravilnikom o prenehanju veljavnosti Seznama smernic za evropska tehnična soglasja za gradbene proizvode (Uradni list RS, št. 109/2007).
- Skladno z drugim odstavkom 6. člena Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 00729-7/2013).

V skladu s standardom SIST EN 13782:2006 je NUJNO potrebno upoštevati standard EN 1991-1-1 in vse ostale izpeljanke (2,3,4,7). Ta standard je poimenovan EUROKOD.

Sprenevedanje, da Eurokoda vaš objekt ne potrebuje je torej čisto zavajanje in favoriziranje enega ponudnika. Prav tako dobavni rok 2 tedna od podpisa pogodbe kaže na vaš dogovor s potencialnim dobaviteljem, ki očitno takšno (verjetno rabljeno) šotorsko halo že ima na zalogi.

Pozivamo vas, da popravite razpis v tehničnem delu, kjer naj konstrukcija upošteva Eurokod za snežno in vetrno obremenitev za lokacijo Velenje ter v splošnem delu, kjer naj bo dobavni rok standardnih 4-5 tednov od podpisa pogodbe z izbranim ponudnikom.

Prav tako prosimo, da se ne izmikate odgovoru na poslano vprašanje in ga objavite šele po preteku roka za postavitev vprašanj, ko ne moremo več postaviti novega vprašanja.

Odgovor na vprašanje št. 2

Naročniku je sicer v interesu čim krajši dobavni rok, zaradi potrebe po skladiščenju, vendar z namenom omogočitve prijave širšemu krogu ponudnikov podaljšuje dobavni rok na štiri tedne. Naročnik bo objavil spremembo razpisne dokumentacije.

Skladiščni šotor spada skladno z veljavnim Zakonom o graditvi objektov med enostavne objekte, in sicer gre za proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, če je povezan s tlemi in ni namenjen prebivanju. Zakon o gradbenih proizvodih in standardi, ki jih navajate, pa zavezujejo proizvajalca oziroma distributerja proizvoda: tistega, ki daje proizvod na trg. Naročnik je skladno z zakonodajo v razpisni dokumentaciji – na Obrazcu 2 Krovna izjava pa tudi v vzorcu pogodbe (3. in 4. člen) zavezal ponudnika, da bo vsa zahtevana dela izvajal strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, kar pomeni, da je obveznost ponudnika zagotoviti proizvod, ki ustreza vsem veljavnim predpisom in standardom.

Pripravil:

Bojan PRELOVŠEK

Vodja službe za ODO, ZIR in premoženje



Alenka REDNJAK, dipl.ekon.(UN)

Vodja Urada za razvoj in investicije